

SYNOPTISCHE TABEL VAN DE BEPALINGEN BETREFFENDE DE BOUW

| BESTAANDE GEBOUWEN OF GEBOUWEN IN OPBOUW VOOR 1 JUNI 1972 | | | |
|---|---|---|--|
| | Lokalen van de 1 ^{ste} groep | Lokalen van de 2 ^{de} groep | Opmerkingen |
| Gebouwen waarin deze lokalen gelegen zijn | Geen voorschriften | Geen voorschriften | |
| De lokalen zelf | 52.3.1.1 | 52.3.2 | Geen voorschriften voor de valse zolderingen van de lokalen van de 2 ^{de} groep. Deze voorschriften zijn niet van toepassing wanneer de veiligheid tegenover andere ernstige risico's het vereist. |
| | a) trappen, muren, wanden, vloeren, zolderingen en valse zolderingen: $R_f = \frac{1}{2} h$ of in metselwerk, beton of andere onbrandbare materialen | a) trappen, muren en wanden: $R_f = \frac{1}{2} h$ of in metselwerk, beton of andere onbrandbare materialen. Idem voor vloeren en zolderingen indien het lokaal van de 2 ^{de} groep boven of onder een ander lokaal is gelegen | |
| | b) dak: geen voorschriften | b) dak: geen voorschriften | |
| | c) deuren: $R_f = \frac{1}{2} h$ of in hout met staalplaat aan weerszijden; automatische sluiting; zonder toestel om de deur in open stand vast te zetten; verbod om de deur in open stand vast te zetten | c) deuren: geen voorschriften | |
| | 52.3.1.2 <i>winkels voor kleinhandel met minstens 3 verdiepingen boven de benedenverdieping</i> | | Toepasselijk in de winkels voor kleinhandel op de deuropening van muren en wanden die de verkooplokalen scheiden van de aangrenzende lokalen die als warenopslagplaats dienen. |
| | a) ontruimingstrappen (niet mechanische) worden opgesteld in een trappenhuis in metselwerk of beton zonder andere openingen dan de toegangsopeningen | | Niet van toepassing op trappen die verschillende niveaus van eenzelfde verdieping verbinden |
| | b) personen-, goederen-, dossier- en bordenliften (geïsoleerd of in batterij) zoals a) | | |
| | c) toegangsdeuren tot trappenhuisen $R_f = \frac{1}{2} h$ | | |

SYNOPTISCHE TABEL VAN DE BEPALINGEN BETREFFENDE DE BOUW
GEBOUWEN WAARVAN DE BOUW WERD AANGEVANGEN NA 1 JUNI 1972

| | Lokalen van de 1^{ste} groep | Lokalen van de 2^{de} groep | Opmerkingen |
|---|--|---|---|
| Gebouwen waarin deze lokalen gelegen zijn | 52.3.3.1 | 52.3.4.1 | Deze voorschriften zijn niet van toepassing wanneer de veiligheid tegenover andere ernstige risico's het vereist. |
| | a) dragende elementen: - meerdere verdiepingen: Rf = 2 h - één verdieping: Rf = ½ h - zonder verdieping: geen voorschriften | a) dragende elementen: - meerdere verdiepingen: Rf = 2 h - één verdieping: Rf = ½ h - zonder verdieping: geen voorschriften | |
| | b) niet dragende elementen en balken van het geraamte van het dak: Rf = ½ h | b) niet dragende elementen: geen voorschriften | |
| | c) valse zolderingen: in niet brandbare materialen of met een niet brandbare bekleding aan weerszijden en onbrandbare ophangingelementen | c) valse zolderingen: geen voorschriften | |
| | d) trappen: in metselwerk, beton of andere niet brandbare materialen | d) trappen: in metselwerk, beton of andere niet brandbare materialen | |
| De lokalen zelf | <i>Indien het gedeelte van het gebouw waarin deze lokalen gelegen zijn, gescheiden is van de rest van het gebouw door muren, wanden, vloeren en zolderingen zonder openingen of die slechts openingen bevatten die:</i> | | |
| | Afgesloten zijn door een veiligheidssas voorzien van 2 deuren Rf = ½ h en 2 m van elkaar verwijderd: - de muren, wanden, vloeren en zolderingen die de scheiding en de sassen vormen hebben Rf = 2 h; de deuren van de sassen zijn zelfsluitend... - de voorschriften van 52.3.3.1 zijn slechts van toepassing op het gedeelte van het gebouw dat dit lokaal bevat | Afgesloten zijn door deuren Rf = ½ h: - de muren, wanden, vloeren en scheidende zolderingen hebben Rf = 1 h; de deuren zijn zelfsluitend... - de voorschriften van 52.3.4.1. a) en b) zijn slechts van toepassing op het gedeelte van het gebouw dat dit lokaal bevat | |

SYNOPTISCHE TABEL VAN DE BEPALINGEN BETREFFENDE DE BOUW

| | Lokalen van de 1 ^{ste} groep | Lokalen van de 2 ^{de} groep | Opmerkingen |
|---|--|--|--|
| De lokalen zelf | <i>De scheiding tussen de eigenlijke lokalen en de rest van het gebouw wordt verwezenlijkt door:</i> | | |
| | a) 52.3.3.2 muren, wanden, vloeren en zolderingen met een Rf = 1 h met enkel onontbeerlijke openingen | a) 52.3.4.2 muren, wanden, vloeren en zolderingen met Rf = ½ h | Deze voorschriften zijn van toepassing op deuren van muren en scheidende wanden tussen gerangschikte verkooplokalen en lokalen grenzend aan deze lokalen die gebruikt worden als goederenopslagplaats. |
| | b) 52.3.3.3 zelfsluitende deuren Rf = ½ h zonder toestel dat toelaat in open stand vast te zetten en met verbod in open stand vast te zetten | | |
| | <i>Winkels voor kleinhandel die gerangschikt zijn en minstens drie verdiepingen boven de benedenverdieping omvatten:</i> | | |
| | a) ontruimingstrappen (niet-mechanische) worden opgesteld in een trappenhuis afgesloten van de rest van het gebouw door muren Rf = 2 h en zonder andere openingen dan de toegangsopeningen | | Niet van toepassing op trappen die verschillende niveaus van eenzelfde verdieping verbinden |
| | b) personen-, goederen-, dossier- en bordenliften (geïsoleerd of in batterij) zoals sub a) | | |
| c) toegangsdeuren tot trappenhuizen en liftkokers: Rf = ½ h | | | |