

| | | |
|---|--|---|
| te controleren | frequentie | uitvoerder van de controle |
| 1. liftinstallatie | jaarlijks | externe dienst voor technische controle |
| 2. laagspanningsinstallatie | na elke wijziging en minstens om de 5 jaar | externe dienst voor technische controle |
| 3. hoogspanningsinstallatie | jaarlijks | externe dienst voor technische controle |
| 4. branddetectie en alarminstallatie | jaarlijks | externe dienst voor technische controle |
| 5. brandbestrijdingsmiddelen | jaarlijks | bevoegd persoon of installateur |
| 6. verwarmingsinstallatie (inclusief warmwaterbereiding), aëraulische installaties, schouwen en stookplaatsen | jaarlijks | bevoegd installateur |
| 7. gasinstallatie | na elke wijziging en minstens om de 5 jaar | externe dienst voor technische controle |
| 8. veiligheidsverlichting | 3 maandelijks | beheerder |
| 9. toestand evacuatiewegen en brandwerende deuren | 3 maandelijks | beheerder |